

湖南省资水犬木塘水库工程灌区水力机械设备、金属结构设备、风光互补供电及控制系统等采购和安装（包一：水力机械设备、风光互补供电及控制系统采购和安装）澄清及修改通知[编号：第 1 号]

（招标编号：QMT/P-141 QMT/P-142）

一、内容：

各潜在投标人：

根据本项目招标文件的规定，招标人现发布第 1 号澄清及修改通知，本澄清及修改通知是对招标文件的修改。若修改的内容与招标文件有不一致的地方，以本次修改的内容为准。

1. 问：第五章供货要求：5.2.3.7 锥形阀：阀门的核心部件（如：阀体、锥体）可采用铸件或高强度结构钢，滑套闸本体必须采用不锈钢结构件，与主要部件材质表中移动套筒材质为铜和固定锥体材质为不锈钢相矛盾，以哪种材质为准请确认。

答：采用不锈钢材质。

2. 问：第五章供货要求：5.2.3.5 伸缩接头 伸缩管采用碳钢制成，螺柱螺母采用镀锌碳钢制成与主要部件材质表中螺柱、螺母材质为不锈钢相矛盾，以哪种材质为准请确认。

答：采用不锈钢材质。

3. 问：第五章供货要求：5.2.3.7 锥形阀：第 100 页：为确保阀门选型准确与设备后期运行安全，供应商应对项目工况进行流体模拟计算，并提供计算结果文件。招标文件中无项目工况，无法进行流体模拟计算，此项是否是中标后提供，请确认。

答：中标后提供，但投标阶段厂家应承诺中标后能提供此项内容。

本项目投标文件递交截止时间不变。

各潜在投标人如对以上澄清修改内容有异议，请按规定向招标人提出。

二、监督部门

本招标项目的监督部门为湖南省水利厅水利工程建设处 0731-85486100。

三、联系方式

招 标 人：湖南省水利发展投资有限公司犬木塘水库建设分公司

地 址：长沙市雨花区劳动西路延年神禹大酒店北栋二楼

联 系 人：陈先生



电 话：0739-5155377

电子邮件：qmtzhaobiao@126.com

招标代理机构：湖南省湘咨工程咨询管理有限责任公司

地 址：长沙市芙蓉区东二环一段 1139 号湖南国际商务中心二楼 2056 室

联 系 人：袁军、鞠桔、王维宇、胡海燕

电 话：0731-84447300-2457

电子邮件：23970212@qq.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）： 袁军（签名）

招标人或其招标代理机构： _____（盖章）

