

长韶娄高速服务区 0.65MWp 分布式光伏电站设计施工采购（EPC）总承包答疑公 告（2）

（招标编号：HNXZ-2018-ZB02-XMZB-0936-01）

一、内容：

各投标人：

现对长韶娄高速服务区 0.65MWp 分布式光伏电站设计施工采购（EPC）总承包进行如下答疑

1. 在长韶娄高速服务区 0.65MWp 分布式光伏电站设计施工采购总承包招标文件中（招标编号：HNXZ-2018-ZB02-XMZB-0936-01）。关于逆变器的带★条款“最高输入电压不小于 DC1100V”“总电流波形畸变率 $\leq 2\%$ ”，同时符合以上两项条款的逆变器没有找到，查阅了大部分逆变器，通常“总电流波形畸变率 $\leq 3\%$ ”。因此对带★条款“总电流波形畸变率 $\leq 2\%$ ”提出疑问，望您解答。

答：原招标文件第五章（三）技术要求中第（3）逆变器的具体要求及技术指标中：关于逆变器的带★条款“最高输入电压不小于 DC1100V”“总电流波形畸变率 $\leq 2\%$ ”修改为：“最高输入电压不小于 DC1000V，总电流畸变率 $\leq 3\%$ ”。

二、监督部门

本招标项目的监督部门为湖南轨道产业投资有限公司纪检监察处。

三、联系方式

招 标 人：湖南轨道产业投资有限公司

地 址：长沙市湘江时代广场 A2 栋 17 楼

联 系 人：赵娟

电 话：5874833797

电子邮件：6874721@qq.com

招标代理机构：湖南省湘咨工程咨询有限责任公司


地 址：长沙市东二环一段 1139 号湖南国际商务中心五楼

联 系 人：田甜、蔡潜

电 话：0731-84446410 转 5028



电子邮件: 6874721@qq.com

招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人):  (签名)

招标人或其招标代理机构: _____ (盖章)

